

АКТ

приемки расчетных узлов учета электрической энергии и мощности у Потребителя

Потребитель: ООО "ББК"

Подключаемая нагрузка: Жилой городок. К-5

Мы, нижеподписавшиеся, члены комиссии в составе:

от Электросетевой организации: Будников Андрей Петрович - инженер ОТМиУЭ

от Потребителя: Галинов Сергей Викторович - гл. инженер

Место установки счетчика: Шкаф учета на перилах КТПН

Напряжение, кВ 0,4

Наименование объекта	Тип Счетчика	ЗавНомер	Показания	Класс точности	Поверка счетчика		Межповер интервал
Жил.гор. К-5	СЭТ-4ТМ.02М.11 A=1250	0807112859 адрес 59	0,00	0,5/1	IV кв	2015	10 лет

Тип ТТ	КозфТТ	Тип ТН	КозфТН	Расчетный Козф	Ток фазы А	Угол ф А	Ток фазы В	Угол ф В	Ток фазы С	Угол ф С
T-0,66	200/5	нет	1	40	----	----	----	----	----	----

Время принятия узла учета: 14:10:00

Транс. тока: №	188139, 150759, 131661	Поверка:	II кв	2015	Действие:	8 лет
Транс. напр: №:		Поверка:			Действие:	
Коммуникатор: №:	4202145689	Тип комм.:	GSM C-1.02			
Сим-карта: №:	8-955-232-23-23					

Замечания: Не предоставлены документы на счетчик, ТТ, протокол наладки УУ.

Заключение: Узел учета не принят к эксплуатации. Опломбирован.

Электросетевая организация _____
(Подпись)

Потребитель _____
(Подпись)

Дата: 21.04.16